

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305000596

IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

IDEC株式会社(生产者)及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: IDEC株式会社
生产者地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 安全模块
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
生产企业地址: Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: 张爱宁
电话: 0663982****
电子邮箱: ainei.cho@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahito Tsuru
签章:

授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 1381276****
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305000596

产品系列、型号、规格:

HR6S-AB1C,HR6S-AB1P,HR6S-AF1C,HR6S-AF1P,HR6S-AK1C,HR6S-AK1P,HR6S-AT1C,HR6S-AT1P, HR6S-DN1C,HR6S-DN1P,HR6S-EP1C,HR6S-EP1P,HR6S-S1C,HR6S-S1P,HR6S-BAC1P,HR6S-BAC1C;具体参数和型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: 张爱宁
电话: 0663982****
电子邮箱: ainei.cho@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masaki Tsuru
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 1381276****
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000596

产品系列、型号、规格(附件):

HR6S-AB1C,HR6S-AB1P,HR6S-AF1C,HR6S-AF1P,HR6S-AK1C,HR6S-AK1P,HR6S-AT1C,HR6S-AT1P,HR6S-DN1C,HR6S-DN1P,HR6S-EPI1C,HR6S-EPI1P,HR6S-S1C,HR6S-S1P,HR6S-BAC1P,HR6S-BAC1C;
Ui:300V;Uimp:4kV;
HR6S-AB1*: Ith:3A;
HR6S-AF1*,HR6S-AK1*,HR6S-EPI*,HR6S-S1*: Ith:8A,
HR6S-AT1*,HR6S-DN1*, HR6S-BAC1*: Ith:16A;
AC-1S: Ue/Ie:250V/3A(NO)/1A(NC);
DC-1S: Ue/Ie:24V/3A(NO)/1A(NC)(除 HR6S-AB1*:24V/2A(NO)/1A(NC));
IP40(外壳), IP20(接线端子).
本申请单元没有 XPSUAB31C*,XPSUAF33A*,XPSUAK32A*,XPSUAT33A3A*,
XPSUDN33A*,XPSUEP34A*,XPSUS32A* 对应的型号规格。

型号的解釋:


HR6S - B A B 1 C
1 2 3 4 5

HR6S:安全模块

- 1. 类型
空白: 通用型
B: 基本型
- 2. 基本功能
A: 紧急停止、防护
D: 电磁开关
E: 扩展
S: 可选单元

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: 张爱宁
电话: 0663982****
电子邮箱: ainei.cho@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahi Tsuru
签章:



授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 1381276****
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305000596

产品系列、型号、规格(附件):

- 3. 输入功能
 - 相对于基本功能 A (紧急停止、防护)
 - B: 紧急停止开关
 - C: 通过电源端子输入
 - F: 紧急停止开关、OSSD输出信号开关设备
 - K: 紧急停止开关、OSSD输出开关设备、安全地垫 (Safety Mat)
 - T: SS0 & SSI 输出
 - 相对于基本功能 D (电磁开关)
 - N: 反复开关
 - 相对于基本功能 E (扩展)
 - P: 扩展接口
 - 相对于基本功能 S (可选单元)
 - (无字符)
- 4. 电源电压
 - I - 24 V ac/dc
- 5. 接线端子
 - C - 插拔式 (Push-in) 接线端子
 - P - 螺丝接线端子

生产者联系信息

名称: IDEC株式会社
地址: 日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号
联系人: 张爱宁
电话: 0663982****
电子邮箱: ainei.cho@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: Masahi Tsuru
签章: 

授权代表信息

名称: 苏州和泉电气有限公司
地址: 江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人: 吕立贤
电话: 1381276****
电子邮箱: lixian.lv@idec.com
自我声明时间: 2023-02-01
自我声明地点: 苏州高新区金枫路165号
指定签字人: 吕立贤
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。